

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM, stavebný úrad,

Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce

Č.j. D2017/184/SP

Pavlovce nad Uhom 26.01.2018

## ROZHODNUTIE

Obec Pavlovce nad Uhom v zastúpení Anton Kocela, starosta obce, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods.5. a § 27 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnení a príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnení, rozhodol podľa § 66, § 69 ods. 2, §140 stavebného zákona, § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a násl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o stavebné povolenie stavebnom konaní takto:

### p o v o ľ u j e

**stavebníkovi:** Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice ,  
(IČO 36599361)

**v zastúpení :** EL PRO KAN, s.r.o., M.R.Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou

**líniovú stavbu:** „Pavlovce nad Uhom – zriadenie TS,NN a DP“,

### druh a účel povoľovanej stavby:

predmetom stavby je zriadenie novej kioskovej trafostanice (parc. č. 1337, k.ú. Pavlovce nad Uhom), jej pripojenie na VN a NN rozvody, úprava NN vedenia v obci Pavlovce nad Uhom. Účelom stavby je nevyhovujúci stav NN sietí a distribúcia elektrickej energie.

### na parcele :

Zriadenie kioskovej trafostanice je navrhované na pozemku parc. č. 1337 k.ú. Pavlovce nad Uhom, ktorá bude napájaná z nového nadzemného káblového VN vedenia, ktoré pôjde v spoločnej trase s jestvujúcim NN vedením.

Nové NN vedenie samonosným izolovaným káblom bude zriadené preložením existujúceho NN vedenia na novopostavené podperné body, ktoré budú osadené bližšie k oploteniam rodinných domov po obidvoch stranách popri ceste II. triedy v smere na Veľké Kapušany – Kapušianska ulica.

### Stavba sa povoľuje za týchto záväzných podmienok.

1. Stavba bude uskutočnená v súlade s overeným projektom stavby, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia stavebného povolenia. Projekt stavby vypracoval v termíne 09/2017, pod zákazkovým číslom IP-9524/2017 projektant EL PRO KAN, M.R.Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou, projektant Ing. Michal Kandala, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 5602\*A2. „, ktorý zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť, Prípadné zmeny projektu stavby nemôžu byť urobené bez povolenia stavebného úradu.

2. Stavba sa osadí polohovo podľa zakreslenia výkresu č. 01 Situácia , ktorý je súčasťou overenej projektovej dokumentácie a to v zmysle územného rozhodnutia o umiestnení stavby č. D2017/69/UR zo dňa 21.08.2018, vydaného obcou Pavlovce nad Uhom .
3. Pri uskutočnení stavby je nevyhnutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany zdravia ľudí, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.
4. Stavebník musí zabezpečiť komplexnosť stavby a dodržať príslušné technické predpisy a normy za účelom zabezpečenia základných požiadaviek na stavby v zmysle § 43d) a všeobecných technických požiadaviek na výstavbu podľa § 43e) stavebného zákona.
5. Stavba bude dokončená v lehote 2 rokov od začiatku výstavby.
6. Stavebník zabezpečí uskutočnenie stavby dodávateľsky, v súlade s § 44 ods.1 stavebného zákona. **Meno a adresu zhotoviteľa stavby určeného výberovým konaním oznámi stavebník podľa § 62 ods.1 písm. d) stavebného zákona stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania .**
7. Stavebník zabezpečí splnenie podmienok zo stanovísk dotknutých orgánov :
  - Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalúpku 18, Michalovce - č. OU-MI-PLO-2017/009333-2, zo dňa 20.06.2017 – nemá námietky k pripravovanému zámeru, ale požaduje dodržanie ust. Zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  - OR HaZZ Michalovce, Fraňa Kráľa 21, Michalovce – č. ORHZ-MI1-367-001/2017 zo dňa 07.04.2017 – súhlasí bez pripomienok, so záväznou podmienkou uskutočňovania : Najneskôr do podania návrhu stavebníka na začatie kolaudačného konania predložiť doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch.
  - Technická Inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, - č. 5315/2017 zo dňa 30.10.2017 - upozorníme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :
    - Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického sk. A (VN vedenie trafostanica) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou. Technickou inšpekciou a. s..
    - Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom sk. A (VN vedenie a trafostanica) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s..
  - VSD, a.s., Mlynská 31, Košice – č. 24245/2017 zo dňa 07.11.2017 – vyjadrenie : S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) pre stavebne konanie stavby po technickej stránke súhlasíme s podmienkami:
    - V záujmovej lokalite nedôjde k styku s podzemnými el. vedeniami v majetku VSD, a.s.
    - Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.
    - Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

• Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo, Námestie slobody 1, Michalovce – č. OU-MI-OSZP-2017/05852-2 zo dňa 05.04.2017 – súhlas s vydaním územného rozhodnutia s nasledujúcimi podmienkami :

a) So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, sa bude nakladať v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

b) Investor zabezpečí, aby stavebné odpady boli odovzdané len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

c) Investor zabezpečí, aby všetky odpady nájdené v rámci stavby boli odovzdané oprávneným osobám na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

d) Investor a dodávateľ sú povinný zabezpečiť, aby na stavenisku a okolitých pozemkoch nezostali po ukončení prác odpady z predmetnej stavby.

• Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana vôd, Námestie slobody 1, Michalovce – č. OU-MI-OSZP-2017/005857-2 zo dňa 06.04.2017 – súhlas s vydaním rozhodnutia s nasledujúcimi podmienkami :

a) Počas realizácie stavebných prác a počas prevádzkovania budú vykonávané maximálne bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd.

b) Z hľadiska ochrany technickej infraštruktúry v navrhovanom území je potrebné rozsah a spôsob ochrany prejednať s prevádzkovateľmi verejných inžinierskych sietí, v ktorých je nutné pred začatím prác prizvať k ich presnému vytyčeniu.

• Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, Michalovce – č. OU-MI-OCDPK-2017/006065-02 zo dňa 03.05.2017 – súhlas s vydaním SP s nasledujúcimi podmienkami :

a) Trasa navrhovaného pozemného a vzdušného vedenia predmetnej stavby bude 1x križovať cestu II/555 a bude súbežne vedená vedľa cesty II/555, preto je potrebné požiadať majetkového správcu uvedenej cesty o vyjadrenie a urobiť s ním dohodu - písomný záväzok.

b) Žiadame rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie uvedenej cesty v príslušnej kategórii v zmysle STN 736101.

c) Trasu podzemného a vzdušného vedenia žiadame riešiť podľa možnosti mimo cestné teleso.

d) Na predmetnú stavbu je potrebné pred realizáciou stavby povolenie z Okresného úradu Michalovce na zvláštne užívanie cesty, určenie dopravného značenia a o čiastočnú uzávierku cesty.

e) Predmetná stavba sa dotýka miestnych komunikácií, o vyjadrenie je potrebné požiadať miestne a vecne príslušný cestný správny orgán.

f) Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.

• Správa ciest KSK, stredisko Michalovce, Lastomírska 6, Michalovce – č. IU-2017/03-3795 zo dňa 20.04.2017 – súhlas s vydaním SP s nasledujúcimi podmienkami :

a) Navrhovanú trasu zemného káblového VN vedenia v súbehu s cestou II/555 umiestniť mimo spevnenej časti vozovky a krajnice, a to za odvodňovacou priekopou – pod jestvujúcim chodníkom vedľa oplotenia pozemkov.

b) Trasa preloženého NN káblového vedenia vedená na nových podporných bodoch (betónových stĺpoch) po oboch stranách súbežne s cestou II/555 v intraviláne obce Pavlovce nad Uhom, nesmie zasahovať do cestného telesa cesty ani do jej súčasti v zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb. Navrhovanú trasu umiestniť min. 1,0 m za odvodňovacou priekopou a za chodníkom pozemnej komunikácie.

c) Rešpektovať výhľadové a šírkové usporiadanie ciest v príslušnej kategórii v zmysle

STN 736110.

d) Križovanie cesty s navrhovaným káblovým VN vedením riešiť kolmo na os cesty, a to bez výkopovou technológiou - pretláčaním v chráničke popod cestu v hĺbke min. 1.20 m, v zmysle STN 73 6005, ktorej dĺžka musí presahovať min. 1,0 m hranice hlavného dopravného priestoru.

e) Štartovacie a cieľové jamy musia byť umiestnené mimo cestného telesa ( za krajinou) tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa a aby nebola ohrozená stabilita pozemnej komunikácie, v súlade s STN 73 3050 Zemné práce.

f) Pri križovaní pozemnej komunikácie so vzdušným elektrickým vedením dodržať voľnú prejazdnu výšku nad vozovkou v zmysle STN 333300 + 0,5 m z dôvodu rezervy pre výhľadové úpravy krytu vozovky.

g) Žiadna časť stavby nesmie tvoriť prekážku v rozhlade na ceste.

h) Pred začatím stavebných prác v cestnom telese stavebník uzatvorí so Správou ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Inominátnu zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii na dobu počas uskutočňovania stavebných prác. Návrh Inominátnej zmluvy bude stavebníkovi predložený na základe jeho podnetu.

i) Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavebných prác dodržať podmienky uvedené v Inominátnej zmluve uzatvorenej podľa vyššie uvedeného bodu tohto vyjadrenia.

j) Uzatvorená Inominátna Zmluva podľa bodu č. 8 bude zároveň súhlasom so zvláštnym užívaním dotknutej cesty, za podmienok uvedených v tejto zmluve.

k) Stavenisko zabezpečí stavebník tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a chodcov na chodníku, výkop viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom účastníkov cestnej premávky.

l) Pred zahájením zemných prác súvisiacich s touto stavbou stavebník požiada jednotlivých správcov podzemných inžinierskych sietí o vyjadrenie a ich presne vytýčenie v teréne.

m) Pri realizácii prác dodržiavať platné slovenské normy a príslušné technické predpisy

n) Pri stavebných prácach v blízkosti cestného telesa dbať o to, aby nebola porušená stabilita cestného telesa a nedochádzalo k prípadnému zosuvu cesty.

o) Zeminu ani iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty, každé znečistenie vozovky počas realizácie ihneď odstráni zhotoviteľ stavby na vlastné náklady.

p) Po ukončení stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu, vrátane cestného príslušenstva.

q) Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese za bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie stavebných prác.

r) V prípade rozsiahlejšieho poškodenia cestného telesa a súčastí cesty, v dôsledku stavebných prác, stavebník je povinný tieto škody odstrániť na vlastné náklady a v prípade vážnejšieho poškodenia je povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu na opravu v zmysle platných technických noriem a technických predpisov (TP) opravu vykonať na vlastné náklady.

s) V prípade budúcej Opravy úsekov ciest dotknutých touto stavbou, v rámci predprojektovej prípravy stavby a pred začatím stavebných prác na oprave dotknutých úsekov ciest, pri ktorých by mohlo dôjsť k poškodeniu vedenia, je stavebník, resp. vlastník podzemného vedenia umiestneného v cestnom telese, povinný na výzvu vlastníka alebo správcu dotknutej cesty zabezpečiť úpravu trasy vrátane vytýčenia polohy vedenia a odborný dozor bezplatne.

t) Pred začatím a ukončením stavebných prác je potrebné túto skutočnosť oznámiť minimálne 5 pracovných dní vopred Správe ciest KSK (e-mail: [michal.kral@seksk.sk](mailto:michal.kral@seksk.sk) alebo

telefonicky č.t.+421 917 611 170).

**u)** Stavebník pred realizáciou stavby požiada Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán, o príslušné povolenie a o určenie použitia dočasného dopravného značenia po predchádzajúcom odsúhlasení OR PZ SR ODI Michalovce.

• Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice – č. KPUKE-2017/9765-2/36563/PS zo dňa 16.05.2017 – záväzné stanovisko s nasledujúcimi podmienkami :

- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

• Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, Michalovce – č. 29794/2017/O zo dňa 07.04.2017 – vyjadrenie s nasledujúcimi podmienkami :

**a)** V záujmovom území sa nachádza verejný vodovod PE DN 100 mm, PVC DN 150 mm a verejná kanalizácia PVC DN 300 mm v správe VVS, a.s., Závod Michalovce.

**b)** Pri realizácii stavby nariaďujeme dodržať STN 73 60 05 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

**c)** Dodržať ustanovenia zákona č. 442/2002 § 19 - o pásmach ochrany potrubia:

- 1,5 m od okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,

- 2,5 m od okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

**d)** V zmysle § 19 ods. 5 zákona je v pásme ochrany zakázané:

- vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,

- vysádzať trvalé porasty,

- umiestňovať skládky,

- vykonávať terénne úpravy.

**e)** Trafostanice, NN prípojky, rozpojovacie istiace skrine, podporné body, betónové stožiare a NN siete nesmú byť umiestnené nad vodovodným a kanalizačným potrubím.

**f)** V prípade krížovania navrhovanej trasy vedenia (podzemných rozvodov) s existujúcim verejným vodovodom žiadame v mieste kríženia tieto rozvody uložiť do chráničky.

**g)** Pri prácach v blízkosti vodovodu resp. kanalizácie nariaďujeme prizvať zástupcu VVS, a.s., Závodu Michalovce, ktorý svoju účasť zaznamená do pracovného denníka (stavebný denník).

**h)** Pred začatím výkopových prác je investor povinný objednať v dostatočnom predstihu u VVS, a.s., Závod Michalovce presné vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v teréne. Kontaktná osoba: Marcel Čižmár, č.t. 056/6810501, Marcel.Cizmar@vodarne.eu.

**i)** Nariaďujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (napr. poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z.).

**j)** V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom resp. kanalizačnom potrubí počas výstavby, bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods. 1 zák. č.442/2002 Z.z.).

**k)** Zahájenie prác v obci Pavlovce nad Uhom požadujeme oznámiť na VVS, a.s., Závod

Michalovce, Hviezdoslavova 50, Michalovce.

**l)** Ak pri realizácii hore uvedenej stavby nebudú dodržané ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, v prípade poškodenia siete pri odstraňovaní poruchy na verejnom vodovode a kanalizácii, VVS, a.s., Závod Michalovce nebude znášať náklady na opravu siete.

**m)** Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite môžu byť vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky vo vlastníctve jednotlivých majiteľov nehnuteľnosti. O ich vytyčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu.

**n)** Po realizácii prác žiadame doložiť porealizačné zameranie v digitálnej forme (MICROSTATIONDGN).

• SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava – č. TD/NS/0343/2017/Uh zo dňa 28.04.2017 – vyjadrenie súhlasu s nasledujúcimi všeobecnými podmienkami :

**a)** Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presne vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)),

**b)** v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

**c)** stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ladislav Forgáč. tel.č. +421 55 242 5510) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

**d)** stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

**e)** stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

**f)** stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenským zariadením výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

**g)** ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

**h)** prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

**i)** odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

**j)** stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

**k)** každé poškodenie zariadenia SPP-D. vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,

**l)** upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €

**m)** stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,

**n)** stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

**o)** stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

**p)** stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvale porasty apod.,

• Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava – č. 6611709646 zo dňa 07.04.2017– stavebník je povinný rešpektovať nasledovné :

**a)** Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

**b)** Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu c).

**c)** Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA. s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Ing. Ladislav Mikloš, ladislav.miklos@telekom.sk,+421 56 6442130, +421 903910179

**d)** V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

**e)** Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.

**f)** Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA. s.r.o o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

**g)** V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

**h)** Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

i) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

j) Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi :

Ing. Ladislav Mikloš, ladislav.miklos@telekom.sk, +421 56 644 2130, 0903910179

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

k) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

l) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

m) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

n) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

#### **Všeobecné podmienky ochrany SEK**

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochrana alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hocman, spojstav@spojstavke.sk, 0903906282

**UPOZORNENIE:** V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku



+ - 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

8. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel v súlade s §43 f) stavebného zákona.

9. Stavenisko stavby musí spĺňať požiadavky § 43 i) stavebného zákona.

10. Stavebník je povinný podľa § 66 ods.2 písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

11. Stavebník zabezpečí, že pri uskutočňovaní stavebných prác budú dodržané všetky bezpečnostné predpisy, aby nedošlo k škodám na majetku, alebo poškodenia zdravia a úrazu dotknutých osôb. Škody spôsobené organizáciám alebo súkromným osobám pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný nahradiť v zmysle platných predpisov

12. Záujmová lokalita sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň nie je súčasťou území Natura 2000. Investor je povinný plniť pri vykonávaní činností ustanovenia zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

13. **Požiadavky na urbanistické, architektonické a komplexné riešenie stavby.**

Stavba zabezpečí vyhovujúci stav riešenej časti siete NN, vyhovujúce hodnoty impedancií vypínacích slučiek a rovnomernejšie rozloženie záťaže medzi jednotlivé vývody NN.

- **ČLENENIE STAVBY NA PS A SO**

**PS 01 Trafostanica**

úsek 01 - Zriadenie trafostanice

**SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody**

Úsek 01 - Nové VN vedenie

Úsek 02 - Nové NN vedenie

Úsek 03 - Zriadenie VN vedenia v pôvodnej trase NN

- **PS 01 Trafostanica**

úsek 01 - Zriadenie trafostanice

Nová kiosková bloková trafostanica typu Mzb1 22/630 s koncovým prevedením sa zriadi vo voľnom teréne na parcele KN-C 1337 v zastavanom území obce. V okolí trafostanice sa zriadi nové oplotenie prostredníctvom stĺpikov a pletiva. Prístup k trafostanici z

Agátovej ulice ponad rygol sa zabezpečí uložením betónového panela o šírke 1,2m tak aby bola zabezpečená údržba trafostanice počas prevádzky. Do trafostanice sa namontuje nový transformátor o výkone 250kVA. Namontuje sa VN poistková skriňa Rotoblok 24 a 7 vývodový NN rozvádzač, pričom budú obsadené 4 vývody. Trafostanica sa osadí novým transformátorom 250kVA, VN poistkami Efen, NN rozvádzačom RN-W s prípojnícami do 630A. Na strane nízkeho napätia je transformátor istený poistkami v jednopólovo ovládanom odpínači SL 3 910 A.

V zmysle PNE 35 7149 bude rozvádzač z prednej strany montážneho panelu vybavený svietidlom, ktoré bude pripojené pred hlavným ističom. Vodič PEN musí byť pripojený k svorke určenej na pripojenie ochranného vodiča.

Trafostanica spĺňa požiadavky STN 73 0802 z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavby, ako aj požiadavky STN 33 3240 z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia. Transformátor a jeho pomocné zariadenie vyhovuje hygienickým požiadavkám z hľadiska dodržania hladiny hluku. Beznapäťový stav zabezpečuje Východoslovenská distribučná a.s.

- **SO 01 - Silnoprádové elektrické rozvody**

- Úsek 01 - Nové VN vedenie**

Nové VN nadzemné káblové vedenie odbočí z nového podperného bodu umiestneného v trase existujúceho upraveného elektrického nadzemného vedenia na Agátovej ulici a prevedie sa vzduchom spolu so štyrmi NN samonosnými káblami s ukončením na novopostavenom podpernom bode vedľa novej trafostanice. Medzi týmto podperným bodom a trafostanicou sa uložia VN aj NN káble do zeme.

Celková dĺžka VN prípojky vyhotovenej kombináciou izolovaného kábla AXCES 3x70/25 vedeného vzduchom resp. v zemi predstavuje dĺžku 20 m.

Výkopové práce je potrebné realizovať ručne, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí. Všetky dotknuté plochy je po ukončení prác potrebné uviesť do pôvodného stavu napr. osiatím trávou. Pre káblové vedenie je potrebné urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hĺbkou predpísanou STN 34 1050 a Normou spotreby VSD podľa počtu káblov, spôsobu ochrany a miesta uloženia. Kábel musí byť v zemi uložený tak, aby sa nepoškodil pri opätovnom výkope alebo pri uľahnutí výkopového materiálu. Po uložení výkopového materiálu musí byť tento dostatočne zhutnený, aby nedošlo k jeho následnému usadaniu po definitívnom upravení povrchu. V blízkosti stromov musí byť kábel uložený tak, aby vzdialenosť medzi jeho povrchom a kmeňom stromu bola minimálne 1,5 m.

- Úsek 02 - Nové NN vedenie**

Nové VN nadzemné káblové vedenie odbočí z nového podperného bodu umiestneného v trase existujúceho NN nadzemného vedenia na Agátovej ulici a prevedie sa vzduchom spolu so štyrmi NN samonosnými káblami s ukončením na novopostavenom podpernom bode vedľa novej trafostanice. Medzi týmto podperným bodom a trafostanicou sa uložia VN aj NN káble do zeme.

Preložené NN nadzemné vedenie po pravej strane v smere na Veľké Kapušany sa zriadi novým samonosným izolovaným káblom cez novopostavené podperné body umiestnené bližšie k oploteniam RD v smere k ceste. Dĺžka 285 m. Existujúce nadzemné NN vedenie umiestnené v tesnej blízkosti RD sa demontuje.

Preložené NN nadzemné vedenie po ľavej strane v smere na Veľké Kapušany sa zriadi novým samonosným izolovaným káblom cez novopostavené podperné body umiestnené bližšie k oploteniam RD v smere k ceste. Dĺžka 153m. Existujúce nadzemné NN vedenie umiestnené v tesnej blízkosti RD sa demontuje.

Podperné body, rozmiestnenie podperných bodov, montážne prvky a izolátory vyhovujú podľa STN 33 3300 a tým je zaručené, že pri predpísanom namáhaní vodičov bude minimálna vzdialenosť vodičov od zeme vo všetkých smeroch na miestach voľne

prístupných 5m a nad komunikáciou 6m.

### **Úsek 03 - Zriadenie VN vedenia v pôvodnej trase NN**

Nadzemná časť vyhotovená izolovaným káblom v pôvodnej trase NN vedenia VN vedenie začína na vymenenom podpernom bode VN228\_P95\_36 cez nový zvislý úsekový odpínač a pokračuje cez novopostavený podperný bod vedľa trafostanice TS5. Následne pokračuje po spoločných podperných bodoch s NN vedením v existujúcej trase na ulici Orgovánovej a Kapušianskej s ukončením na vymenenom podpernom bode č.57 na Agátovej ulici. Pokračovanie VN vedenia až do trafostanice je riešené v úseku 01 - Nové VN vedenie. Dĺžka predmetného úseku je 680 m. Existujúce stĺpy v spoločnej trase sa vymenia za nové betónové umiestnené na rovnakých parcelách ako sú existujúce.

Závesný kábel VN vedenia bude prichytávaný na podperných bodoch prostredníctvom kotevných napínákov a kotevných špirálach resp. strmeňových objímkach s hákom a nosnej svorky. Existujúce stĺpy v pôvodných trasách sa vymenia za nové betónové umiestnené na rovnakých parcelách ako sú existujúce v rámci úpravy vedenia v pôvodnej trase. Podperné body VN, rozmiestnenie podperných bodov a montážne prvky, izolátory vyhovujú podľa STN EN 50423-1 (33 3300) a tým je zaručené, že pri predpísanom namáhaní vodičov bude minimálna vzdialenosť vodičov od zeme vo všetkých smeroch na miestach voľne prístupných 5,6m pre VN podľa STN EN 50423-1 tab. 5.4.4. Podperné body projektovaného vedenia budú z odstreďovaného železobetónu / PNE 34 8220 / s montážnymi prvkami podľa PNE 34 8601 pre VN.

14. Stavebný úrad môže stavebníkovi uložiť v prípade verejného záujmu ďalšie povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v podmienkach tohoto rozhodnutia.

15. Stavebník je podľa § 100 stavebného zákona povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do dokumentácie stavby, utvárať predpoklady pre výkon dohľadu a bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú bezpečnosť stavby, životy a zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.

16. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby jej vytýčenie v súlade s § 75 ods.1 stavebného zákona fyzickou alebo právnickou osobou podľa § 45 ods.1 písm. c) stavebného zákona. Vytýčenie stavby sa vykoná podľa § 75 ods.3 stavebného zákona v súlade so stavebným povolením.

17. Dokončenú stavbu možno podľa § 76 ods.1 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebník v súlade s ustanovením § 79 ods.2 stavebného zákona podá písomný návrh na kolaudáciu stavby na príslušný stavebný úrad. Ku kolaudácii stavby stavebník doloží doklady o overení vhodných stavebných vlastností výrobkov v zmysle zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, doklady o vytýčení priestorovej polohy stavebných objektov stavby, o zneškodnení odpadov, doklady určené v podmienkach tohto stavebného povolenia a doklady vyplývajúce z platných právnych noriem a predpisov.

Účastníci konania v stavebnom konaní nevzniesli námietky.

Pripomienkam a požiadavkám dotknutých orgánov sa vyhovuje v podmienkach tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad k stavebnému povoleniu pripája overený projekt stavby.

## **ODÔVODNENIE**

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice , (IČO 36599361)  
v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M.R.Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľov ,

podal stavebnému úradu dňa 30.10.2017 žiadosť o stavebné povolenie líniovej stavby „Pavlovce nad Uhom – zriadenie TS, NN a DP“ v k.ú. Pavlovce nad Uhom.

K žiadosti o stavebné povolenie stavebník doložil:

- a) projekt stavby vypracovaný oprávnenou osobou v rozsahu textová a výkresová časť.
- b) Plnomocenstvo VSD a.s., Mlynská 31, Košice pre EL PRO KAN s.r.o., M.R.Štefánika 212/181, Vranov nad Topľou
- c) Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy č. 1387/4010/2017, 1388/4010/2017, 1389/4010/2017 a 0402/4010/2017 o predaji pozemku parc. č. 1337, k.ú. Pavlovce nad Uhom
- d) Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy - o zriadení vecného bremena zo dňa 31.10.2017 pre pozemky parc. č. KN E 969/370, 969/324, 969/650, 969/652, 969/654, 969/656, 969/657, KN C 1338, 1320/1, 1613/1, 1613/3, 1613/1, 1322, 1320/3
- e) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy:
  - Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalúпку 18, Michalovce - č. OU-MI-PLO-2017/009333-2 zo dňa 20.06.2017
  - OR HaZZ Michalovce, Fraňa Kráľa 21, Michalovce – č. ORHZ-MI1-367-001/2017 zo dňa 07.04.2017
  - Technická Inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, - č. 5315/2017 zo dňa 30.10.2017
  - VSD, a.s., Mlynská 31, Košice – č. 24245/2017 zo dňa 07.11.2017
  - Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom – č. D3/2017/351 zo dňa 28.04.2017
  - Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice – č. SSC/6802/2017/6371/10088 zo dňa 10.04.2017
  - MV SR, Centrum podpory Košice, oddelenie telekomunikačných služieb, Kuzmányho 8, 041 02 Košice – č. CPKE-OTS-2017/000904-148, zo dňa 19.04.2017
  - Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice – č. ASMdpV-5-357/2017 zo dňa 24.04.2017
  - Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo, Námestie slobody 1, Michalovce – č. OU-MI-OSZP-2017/05852-2 zo dňa 05.04.2017
  - Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny, Námestie slobody 1, Michalovce – č. OU-MI-OSZP-2017/005967-2 zo dňa 11.04.2017
  - Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana vôd, Námestie slobody 1, Michalovce – č. OU-MI-OSZP-2017/005857-2 zo dňa 06.04.2017
  - Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, Michalovce – č. OU-MI-OCDPK-2017/006065-02 zo dňa 03.05.2017
  - Správa ciest KSK, stredisko Michalovce, Lastomírska 6, Michalovce – č. IU-2017/03-3795 zo dňa 20.04.2017
  - Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice – č. KPUKE-2017/9765-2/36563/PS zo dňa 16.05.2017
  - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica- č. CS SVP OZ KE 404/2017/12 zo dňa 10.04.2017
  - Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice – č. 9570/2017 zo dňa 10.05.2017
  - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, Michalovce – č. 29794/2017/O zo dňa 07.04.2017

- SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava – č. TD/NS/0343/2017/Uh zo dňa 28.04.2017
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava – č. 6611709646 zo dňa 07.04.2017
- Michlovský, spol. s r.o., UC3-údržbové centrum Košice, Pri Hati 1, 040 01 Košice – č. 0616/2017 zo dňa 11.04.2017
- UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice – 310/2017 zo dňa 05.04.2017
- Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – zo dňa 10.04.2017
- GeCom, s.r.o., Hviezdoslavova 1A, 071 01 Michalovce – č. Ge2017005 zo dňa 19.06.2017
- ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice – č. 314/04/2017 zo dňa 11.05.2017
- Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 – zo dňa 10.04.2017

Na základe predloženej žiadosti stavebný úrad oznámením č.j. D2017/184/OZN zo dňa 05.12.2017 oznámil v súlade s § 61 ods.1 stavebného zákona dotknutým orgánom a v súlade s § 61 ods.4 stavebného zákona upovedomuje verejnou vyhláškou účastníkov konania, že podľa § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, že dňa 30.10.2017 začalo stavebné konanie o povolenie stavby. Stavebný úrad nariadil podľa § 36 ods.1 a § 61 ods.1 stavebného zákona ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 10.01.2018. Upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány v súlade s ustanovením § 61 ods.6 stavebného zákona upovedomil, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, na neskoršie podané námietky neprihliadne. Zároveň účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámil miesto kde a čas, v ktorom môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť.

Územné rozhodnutie na túto stavbu bolo vydané Obcou Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom pod. č.j. D2017/69/UR dňa 21.8.2017 a nadobudlo právoplatnosť dňa 27.09.2017.

Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, v spojení s ust. § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti o životné prostredie a jednotnej technickej politiky dospel k záveru, že stavba nie je v rozpore so schváleným ÚPN SÚ Obce Pavlovce nad Uhom – Zmeny a doplnky, ani s týmito záujmami. Potvrdili to i súhlasné stanoviska dotknutých orgánov, ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitných predpisov.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Námietky účastníkov konania neboli uplatnené. Stanoviská dotknutých orgánov boli súhlasné, ich pripomienky a požiadavky sú súčasťou podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad vzal pri rozhodovaní o stavebnom povolení do úvahy príslušné ustanovenia stavebného zákona, najmä ustanovenia § 60 a násl., vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky ďalšie súvisiace predpisy a technické normy. Keďže stavebník splnil požiadavky a podmienky vydania stavebného povolenia stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Stavebné povolenie podľa § 67 ods.2 stavebného zákona stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.**

Správny poplatok, vyrúbený podľa pol. 60 ods .g) Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnení, vo výške 200 € bol zaplatený v hotovosti do pokladnice Obce Pavlovce nad Uhom.

Toto Stavebné povolenie je podľa § 69 ods.2 stavebného zákona verejnou vyhláškou a bude v súlade s § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Pavlovce nad Uhom a na internetovej stránke obce [www.pavlovce.sk](http://www.pavlovce.sk) v sekcii Úradná tabuľa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

## POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno, podľa § 53 a 54 ods.1,2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnení, odvolať na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice. Odvolanie treba podať na Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia. V súlade s ustanovením § 70 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnení je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Anton Kocela  
starosta obce

Príloha pre stavebníka : 1x overená projektová dokumentácia

Vyvesené dňa 31.01.2018

Zvesené dňa .....

**OBEC - OBECNÝ ÚRAD**  
Kostolné námestie 17/1  
072 14 Pavlovce nad Uhom

.....  
pečiatka obce a podpis oprávnenej osoby

**Doručuje sa:**

- Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
- EL PRO KAN s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou – splnomocnenec, projektant
- PhDr. Kontra-Pálová Marta, Tulipánová 3594/9, 071 01 Michalovce
- Kontra-Pál Jozef, Lesné 55, 071 01 Lesné
- Kontra-Pál Martin, Lesné 55, 071 01 Lesné
- Šogan Miroslav, Okružná 1291/22, 071 01 Michalovce
- Šoganová Anna, Okružná 33, 071 01 Michalovce – nebohá – neznámym dedičom verejnou vyhláškou
- Dávid Miroslav, Kapušianska 701/27, 072 14 Pavlovce nad Uhom
- Andrej Trefo, Mlynská 635/56, 072 14 Pavlovce nad Uhom
- Margita Treľová, Mlynská 635/56, 072 14 Pavlovce nad Uhom
- Michalík Ján, Kapušianska 711/56, 072 14 Pavlovce nad Uhom
- Čisárová Anna, Kapušianska 710/58, 072 14 Pavlovce nad Uhom
- Čisár Marek, Mlynská 590/144, 072 14 Pavlovce nad Uhom
- Ing. Čisár Peter, Kapušianska 710/58, 072 14 Pavlovce nad Uhom
- Čisár Július, Kapušianska 710/58, 072 14 Pavlovce nad Uhom
- Papirek Július, Kapušianska 707/39, 072 14 Pavlovce nad Uhom
- Papireková Margita, Kapušianska 707/39, 072 14 Pavlovce nad Uhom
- Arvai Juraj, Kapušianska 959/22, 072 14 Pavlovce nad Uhom
- Badi Jozef, Hlavná 357/56, 072 14 Pavlovce nad Uhom
- Chytilová Anna, Agátová 695/5, 072 14 Pavlovce nad Uhom
- Sabovčík Maroš, Kapušianska 702/29, 072 14 Pavlovce nad Uhom
- Sabovčík Luboš, Hatalov 149, 072 16 Hatalov
- Pivarník Otakár, Kapušianska 704/33, 072 14 Pavlovce nad Uhom
- Karovič Ján, Kapušianska 706/37, 072 14 Pavlovce nad Uhom
- Obec Pavlovce nad Uhom, starosta
- účastníkom konania (obyvatelia ulice Kapušianska, Orgovánová Pavlovce nad Uhom) verejnou vyhláškou

**Na vedomie :**

- Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP , Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
  - Ochrana krajiny a prírody
  - Štátna vodná správa
  - Odpadové hospodárstvo
- Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
- Správa ciest KSK, Stredisko Michalovce, Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
- Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
- Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 041 01 Košice
- ORHaZZ Michalovce, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
- MV SR, Centrum podpory Košice, oddelenie telekomunikačných služieb, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice
- RÚVZ Michalovce, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

- VVS, a.s, Závod Michalovce, Hviezdoslavova 50,071 01 Michalovce
- SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Michlovský, spol. s r.o., UC3-údržbové centrum Košice, Pri Hati 1, 040 01 Košice
- UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
- Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
- Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
- GeCom, s.r.o., Hviezdoslavova 1A, 071 01 Michalovce
- Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor,, Sama Chalúpku 18, Michalovce
- Technická inšpekcia, a.s., Južná Trieda 95, 040 48 Košice